

八女西部立花最終処分場（一般廃棄物最終処分場）の維持管理に関する情報

【令和6年度】

1. 埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量 [廃掃法規則第四条の五の二 イ]

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
脱塩残渣固化物(t)	25.73	36.57	36.73	26.39	28.16	27.40	35.78	28.33	28.58	33.88	20.49	24.56	352.60

2. 水質検査の実施状況と措置(月1回以上測定) [廃掃法規則第四条の五の二 ニ、ホ]

採取場所	項目・月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	放流基準値
浸出 放流水 処理 施設	採取日																
	分析結果が 得られた日																
	PH																
	BOD (mg/l)				クローズドシステムで雨水以外の 放流をしないため、該当なし。												
	COD (mg/l)																
	SS (mg/l)																
	窒素含有量 (mg/l)																
地下水	モ井 ニタ (上 リ ン グ)	採取日	4/25	5/21	6/19	7/9	8/9	9/9	10/1	11/19	12/3	1/15	2/19	3/10			
		分析結果が 得られた日	5/16	5/30	7/2	7/19	8/28	9/24	10/16	12/3	12/11	1/24	3/11	3/17			
		電気伝導率 (ms/m)	10.0	8.9	9.2	12.0	8.1	9.2	8.3	8.4	7.6	8.7	10.0	11.0	12.0	7.6	9.3
		塩化物イオン (mg/l)	2.0	2.1	1.9	2.4	2.2	1.7	1.7	2.3	2.5	2.4	2.5	2.7	2.7	1.7	2.2
	モ井 ニタ (下 リ ン グ)	採取日	4/25	5/21	6/19	7/9	8/9	9/9	10/1	11/19	12/3	1/15	2/19	3/10			
		分析結果が 得られた日	5/16	5/30	7/2	7/19	8/28	9/24	10/16	12/3	12/11	1/24	3/11	3/17			
		電気伝導率 (ms/m)	15.0	16.0	17.0	5.0	7.0	8.2	9.6	14.0	15.0	15.0	15.0	14.0	17.0	5.0	12.6
		塩化物イオン (mg/l)	3.7	3.7	3.7	0.7	0.9	1.0	1.3	2.6	3.4	3.6	3.4	3.5	3.7	0.7	2.6
	揚 水 No. 井 1 戸	採取日	4/25	5/21	6/19	7/9	8/9	9/9	10/1	11/19	12/3	1/15	2/19	3/10			
		分析結果が 得られた日	5/16	5/30	7/2	7/19	8/28	9/24	10/16	12/3	12/11	1/24	3/11	3/17			
		電気伝導率 (ms/m)	8.9	9.1	9.0	7.5	6.7	7.0	6.9	7.5	7.4	7.5	8.1	7.7	9.1	6.7	7.8
		塩化物イオン (mg/l)	4.1	4.1	4.0	3.3	3.8	4.1	4.2	4.0	4.2	4.3	4.2	4.1	4.3	3.3	4.0
	異常の有無		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	必要な措置を講じた日		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	講じた措置の内容		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			

3. 施設の点検 [廃掃法規則第四条の五の二 ロ、ハ、ヘ、ト、チ]

項 目	擁壁等、遮水工						
点検日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月
	4・11・18・26	2・9・16・22・30	7・14・20・28	4・11・19・26	2・8・16・23・28	5・12・20・27	4・10・16・17・25
異常の有無	無	無	無	無	無	無	無
必要な措置を講じた日	—	—	—	—	—	—	—
講じた措置の内容	—	—	—	—	—	—	—
点検日	11月	12月	1月	2月	3月		
	1・7・14・22・29	3・6・12・20・26	4・8・17・23・29	6・14・20・27	7・13・20・28		
異常の有無	無	無	無	無	無		
必要な措置を講じた日	—	—	—	—	—		
講じた措置の内容	—	—	—	—	—		

八女西部立花最終処分場（一般廃棄物最終処分場）の維持管理に関する情報

【令和6年度】

4. 水質検査の実施状況と措置（年1回以上測定） [廃掃法規則第四条の五の二 ニ、ホ]

		地下水			
採取場所		モニタリング井戸(上流)	モニタリング井戸(下流)	揚水井戸(No.1)	(基準値)
採 取 日		R7.2.19	R7.2.19	R7.2.19	
分析結果が得られた日		R7.3.11	R7.3.11	R7.3.11	
アルキル水銀(mg/ℓ)		N.D	N.D	N.D	検出されないこと
総水銀(mg/ℓ)		N.D	N.D	N.D	0.0005mg/ℓ以下
カドミウム(mg/ℓ)		N.D	N.D	N.D	0.01mg/ℓ以下
鉛(mg/ℓ)		N.D	N.D	0.004	0.01mg/ℓ以下
六価クロム(mg/ℓ)		N.D	N.D	N.D	0.05mg/ℓ以下
砒素(mg/ℓ)		N.D	0.002	0.001	0.01mg/ℓ以下
全シアン(mg/ℓ)		N.D	N.D	N.D	検出されないこと
PCB(mg/ℓ)		N.D	N.D	N.D	検出されないこと
トリクロロエチレン(mg/ℓ)		N.D	N.D	N.D	0.03mg/ℓ以下
テトラクロロエチレン(mg/ℓ)		N.D	N.D	N.D	0.01mg/ℓ以下
ジクロロメタン(mg/ℓ)		N.D	N.D	N.D	0.02mg/ℓ以下
四塩化炭素(mg/ℓ)		N.D	N.D	N.D	0.002mg/ℓ以下
1,2-ジクロロエタン(mg/ℓ)		N.D	N.D	N.D	0.004mg/ℓ以下
1,1-ジクロロエチレン(mg/ℓ)		N.D	N.D	N.D	0.1mg/ℓ以下
1,2-ジクロロエチレン(mg/ℓ)		N.D	N.D	N.D	0.04mg/ℓ以下
1,1,1-トリクロロエタン(mg/ℓ)		N.D	N.D	N.D	1mg/ℓ以下
1,1,2-トリクロロエタン(mg/ℓ)		N.D	N.D	N.D	0.006mg/ℓ以下
1,3-ジクロロプロペン(mg/ℓ)		N.D	N.D	N.D	0.002mg/ℓ以下
チウラム(mg/ℓ)		N.D	N.D	N.D	0.006mg/ℓ以下
シマジン(mg/ℓ)		N.D	N.D	N.D	0.003mg/ℓ以下
チオベンカルブ(mg/ℓ)		N.D	N.D	N.D	0.02mg/ℓ以下
ベンゼン(mg/ℓ)		N.D	N.D	N.D	0.01mg/ℓ以下
セレン(mg/ℓ)		N.D	N.D	N.D	0.01mg/ℓ以下
1,4-ジオキサン(mg/ℓ)		N.D	N.D	N.D	0.05mg/ℓ以下
塩化ビニルモノマー(mg/ℓ)		N.D	N.D	N.D	0.002mg/ℓ以下
水素イオン濃度(PH)		6.5	6.9	7.2	—
ダイオキシン類	採 取 日	R6.11.26	R6.11.26	R6.11.26	
	分析結果が得られた日	R6.12.26	R6.12.21	R6.12.21	
	分析結果(pg-TEQ)	0.0069	0.0014	0.000099	1pg-TEQ/ℓ以下
	異 常 の 有 無	無	無	無	
	講じた措置の内容	—	—	—	

5. 最終処分場残余容量（年1回以上測定） [廃掃法規則第四条の五の二 リ]

測定日	—
残余容量 (m³)	16,822 m³